




Umwälzpumpe Typ Grundfos
MAGNA 25/32-60 ; $P_{el}=10-85$ Watt



TWW-Speicher



WP-Schacht
mit Verdichter und
Expansionsventil

Die Fußboden-Heizkreise müssen während der Abtauphase, des Außengerätes (Split-Verdampfers), geöffnet sein.

Fliessschema Bestandsbau mit FBH

Beglau Wärmepumpen

Cambser Str. 2a
19067 Rantpe

Tel: 03866/ 80111 Fax: 03866/ 80226
E-Mail: info@waermepol.de
Homepage: www.waermepol.de

Zweikreisystem
mit Heizkörper